



# Varmemærkning Januar 2013

## Varmemærkning for følgende ejendom



### Slotsholmen

Slotsholmsgade 2, 4, 6  
1216 København K

## Varmeforbrug

**Varmeforbrug i 2012:**  
85 kWh/m<sup>2</sup>



Forbruget er korrigeret til normalår.

**Forbrugsudvikling  
fra 2011-2012:**  
Faldende tendens



## Trafiklys forklaring

HØJT



Forbrug over  
130 kWh/m<sup>2</sup>



Forbrug mellem  
100 - 130 kWh/m<sup>2</sup>



Forbrug under  
100 kWh/m<sup>2</sup>

LAVT

## Forbrugsudvikling

Stigende  
tendens



Uændret  
tendens



+/- 3 kWh/m<sup>2</sup>

Faldende  
tendens



## Energiindsatser gennemført i 2011 og 2012

- Konverteret fra damp til fjernvarme
- Udskiftning af glas i forsatsrammer til 1-lags energiglas
- Isolering af diverse varme- og vandrør
- Montering af ny cirkulationspumpe på varmesystemet
- Weekendsænkning af rumtemperatur

## Bygningsinformation

Anvendelse: Kontor  
Opvarmet areal: 6.167 m<sup>2</sup>  
Opførelsesår: 1720  
Forsyning: 100 % fjernvarme

Varmemærket udkommer i januar og udarbejdes på baggrund af det seneste års forbrug.